УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

_____ О.В. Забродин

25.12.2023

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

и предоставляемых на нем услуг

№ 3 "25" 12 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25.

1.3. Сведения о размещении объекта:
Круглосуточный стационар – отдельно стоящие здания соединены между собой
- главный корпус (Литер А) 6 этажей, 20483,60 кв.м.,
- хирургический корпус (Литер А1) 7 этажей, 11400,80 кв.м.,
- хирургический корпус (Литер А2) 8 этажей, 9905,00 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: (да) 83086 кв.м.

1.4. Год постройки здания: Литер А - 1983; Литер А1 - 1993; Литер А2 - 1995; последний капитальный ремонт Литер А2 - 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - определение помещений выборочно

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1 Наименование организации, на объекте: полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25, тел. 8 (343)227-50-77, ekb@gvvso.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная региональная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34б, 8(343)312-00-03, minzdrav@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение

2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): взрослые

2.3. Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями
2.4. Виды услуг: медицинские
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, круглосуточный стационар
2.6. Плановая мощность: 832
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет
3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы № 24, 42, 45, 48, 63, 72, 85 остановка «Госпиталь»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 24, 85
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20-200 метров
3.2.2 Время движения (пешком): 3-10 минут
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 2 перекрестка регулируемых, 2 светофора с визуальным таймером, 3 пешеходных перехода «зебра»
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть(описать)): есть съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, ограждающий бортик пешеходной дорожки
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать): есть съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, есть остановочные комплексы и пешеходный тротуар к госпиталю, предусмотрены для передвижения на коляске и с опорными устройствами. При входе на территорию госпиталя ограждающий бортик пешеходной дорожки имеет пониженный уровень.
3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*1

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *2
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения* 3	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	Б
7	с нарушениями умственного развития	Б

* 1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.
2 Указывается один из вариантов:
"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));
"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);
"Нет" (не организована доступность).
3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий объекта*4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп *5
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	**Вход (входы) в здание**	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	**Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации**	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
6.	**Система информации и связи (на всех зонах)**	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
8.	**Все зоны и участки * 5**	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

*4 Указывается:

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

*5 Указывается худший из вариантов ответов

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**		Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием.		
2.	**Вход (входы) в здание**		Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020. установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса: установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020.		

			Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса: установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020. Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием		
3.	**Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации**	Не нуждаются			
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**		В туалетную комнату приемного отделения главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020. Туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
6.	**Система информации и связи (на всех зонах)**		На ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020 Обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020. У входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке,		

			выполненной шрифтом Брайля. о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием		
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
8.	**Все зоны и участки * 5**		Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса, оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием. Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020, установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	

			не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020 Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием В туалетную комнату в приемном отделении главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020, туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием. На ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020. Обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020. У входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		

*

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно- функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: после подготовки ПСД по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений на 2024-2030 годы.

в рамках исполнения (указать наименования программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках плана мероприятий по организации повышения значений показателей доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории госпиталя.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия)

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)	Заместитель начальника госпиталя по юридическим и кадровым вопросам К.В. Тетерин	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по АХЧ А.А. Удалов	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по психиатрии С.Б. Козяков	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой В.В. Акимов	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий социальным отделом Д.Н. Онучин	подпись
Члены рабочей группы	Главный специалист ОКОРЗ А.В. Кокшарова	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель главного инженера И.С. Кшивы	подпись
Члены рабочей группы	Главная медсестра Т.Н. Одинцева	

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена:

В территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26, 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14/А.

Управление социальной политики
№26
Вх.№ _____ от «28»
декабря 2023 г.

Согласовано С.В. Кубарева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 158

г. Екатеринбург 25.12.2023
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620036, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Круглосуточный стационар – отдельно стоящие здания соединены между собой
- главный корпус (Литер А) 6 этажей, 20483,60 кв.м.,
- хирургический корпус (Литер А1) 7 этажей, 11400,80 кв.м.,
- хирургический корпус (Литер А2) 8 этажей, 9905,00 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка: (да) 83086 кв.м.
1.4. Год постройки здания: Литер А - 1983; Литер А1 - 1993; Литер А2 - 1995; последний капитальный ремонт Литер А2 - 2013
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - определение помещений выборочно
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1 Наименование организации, на объекте: полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»
1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25, тел. 8 (343)227-50-77, ekb@gvvso.ru
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная региональная
1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Свердловской области
1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34б, 8(343)312-00-03, minzdrav@egov66.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):
2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): здравоохранение
2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): взрослые
2.3. Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: медицинские

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, круглосуточный стационар

2.6. Плановая мощность: 832

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы № 24, 42, 45, 48, 63, 72, 85 остановка «Госпиталь»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 24, 85

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 20-200 метров

3.2.2 Время движения (пешком): 3-10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 2 перекрестка регулируемых, 2 светофора с визуальным таймером, 3 пешеходных перехода «зебра»

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть(описать)): есть съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, ограждающий бортик пешеходной дорожки

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать)): есть съезды с тротуара на проезжую часть от остановочного комплекса, есть остановочные комплексы и пешеходный тротуар к госпиталю, предусмотрены для передвижения на коляске и с опорными устройствами. При входе на территорию госпиталя ограждающий бортик пешеходной дорожки имеет пониженный уровень.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*1

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *2
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения* 3	Б
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	Б
7	с нарушениями умственного развития	Б

*

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий объекта*4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп *5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки * 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

*4 Указывается:

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

*5 Указывается худший из вариантов ответов

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: ДУ

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**		Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием.		
2.	**Вход (входы) в здание**		Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020. установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020.		

			Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса: установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса: установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020. Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием		
3.	**Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации**	Не нуждаются			
4.	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**		В туалетную комнату приемного отделения главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020. Туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		
6.	**Система информации и связи (на всех зонах)**		На ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9		

			СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020 Обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020. У входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля. о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием		
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**			Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	
8.	**Все зоны и участки** *** 5**		Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса, оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020). Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием. Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	

			6.2.12 СП59.13330.2020, установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020 Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием В туалетную комнату в приемном отделении главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020, туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием. На ограждении территории у калитки		

			(центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020. Обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020. У входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием		

*

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно- функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: после подготовки ПСД по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений на 2024-2030 годы.

в рамках исполнения (указать наименования программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках плана мероприятий по организации повышения значений показателей доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН на территории госпиталя.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия)

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)	Заместитель начальника госпиталя по юридическим и кадровым вопросам К.В. Тетерин	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по АХЧ А.А. Удалов	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель начальника по психиатрии С.Б. Козяков	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой В.В. Акимов	подпись
Члены рабочей группы	Заведующий социальным отделом Д.Н. Онучин	подпись
Члены рабочей группы	Главный специалист ОКОРЗ А.В. Кокшарова	подпись
Члены рабочей группы	Заместитель главного инженера И.С. Кшивы	подпись
Члены рабочей группы	Главная медсестра Т.Н. Одинцева	

Согласовано:

Представитель:	Свердловская областная организация Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых» М.А. Юдина	подпись
	Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ю.Д. Судаков	подпись

Согласовано: Начальник госпиталя О.В. Забродин	подпись

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена:

В территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26

620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 14/А

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				К, О, С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-10	пешеходная дорожка к приемному отделению хирургического корпуса имеет перепады высот, не достаточную ширину прохода, поверхность содержит: шероховатости, зазоры, отсутствует пологий съезд пешеходной дорожки, отсутствуют места отдыха	К, О, С	пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса, оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020)	ремонтные работы, оснащение оборудованием
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				путь (пути) движения на территории: пешеходная дорожка к приемному отделению хирургического корпуса имеет перепады высот, не достаточную	К, О	путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса, оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9	Ремонтные работы, оснащение оборудованием

					ширину прохода, поверхность содержит: шероховатости, зазоры, отсутствует пологий съезд пешеходной дорожки, отсутствуют места отдыха		СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ (К, О), ДУ (С), ДП (Г, У)		1-10	Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020) Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием

*

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

*5 Указывается худший из вариантов ответов

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: **Доступно условно**

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) вход в приемное отделение	есть		8, 9	-при входе в приемное отделение главного корпуса отсутствует поручень с левой стороны, с правой стороны отсутствует двухуровневый поручень с травмобезопасной завершающей частью отсутствие бортика с открытой стороны лестницы -в приемном отделении хирургического корпуса высота подъёма 2.0м отсутствует техническое средство подъема	К, О, С, Г, У	при входе в приемное отделение главного корпуса установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020 установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020либо подъемным механизмом в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020	оснащение оборудованием, ремонтные работы
2.2	Пандус (наружный) вход в приемное отделение	есть		5, 6, 7	приемное отделение главного корпуса- внешний поручень не соответствует нормативам: отсутствие нижнего поручня и бортика с открытой стороны пандуса, отсутствие травмобезопасных завершающих частей поручней с двух сторон	К, О, С	в приемном отделение главного корпуса установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020.	оснащение оборудованием, ремонтные работы

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			входная площадка в приемное отделение главного корпуса: с открытой стороны отсутствует бортик и двухуровневый поручень	К, О, С	установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020	
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Лестница (наружная): -при входе в приемное отделение главного корпуса отсутствует поручень с левой стороны, с правой стороны отсутствует двухуровневый поручень с травмобезопасной завершающей частью, отсутствие бортика с открытой стороны лестницы; - в приемном отделении хирургического корпуса высота подъёма 2.0м, отсутствует техническое средство подъема; Пандус (наружный): вход в приемное отделение главного корпуса - внешний поручень не соответствует нормативам: отсутствие нижнего поручня и бортика с открытой стороны пандуса, отсутствие травмобезопасных завершающих частей поручней с двух сторон; входная площадка (перед дверью) в приемное отделение	К, О, С, Г, У	лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020; установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020; приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса: установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик	оснащение оборудованием, ремонтные работы

					главного корпуса с открытой стороны отсутствует бортик и двухуровневый поручень		не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание приемного отделения	ДУ (К, О, С), ДП (Г, У)		5-9	Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020, установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса: установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020 Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием

*

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов
** - указываются виды работ по каждой зоне
Комментарий к заключению: **доступно условно**

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	есть						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К), ДЧ (О, С), ДП (Г, У)			не нуждается

* ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов
** - указываются виды работ по каждой зоне
Комментарий к заключению: **Доступно условно, пути (путей) движения внутри здания обеспечено с помощью медицинского персонала и техническими средствами учреждения**

Приложение № 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К, О, С), ДУ (Г), ДП ((У)			не нуждается

* ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: **доступно условно, зоны целевого назначения здания обеспечиваются санитарными нормами и правилами лечебного учреждения**

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната приемного отделения	есть		10, 15	в приемном отделении главного корпуса у раковины отсутствует вертикальный поручень, отсутствуют крючки для костылей и трости в туалетных комнатах приемного отделения главного и хирургического корпуса	К, О, С	в приемном отделении главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020, туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020).	оснащение оборудованием
5.2	Душевая/ ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				в приемном отделении главного корпуса у раковины отсутствует вертикальный поручень, отсутствуют крючки для костылей и трости в туалетных комнатах приемного отделения главного и хирургического корпуса	К, О, С	в туалетную комнату приемного отделения главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020. туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020).	оснащение оборудованием

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения приемного отделения главного и хирургического корпуса	ДУ (К, О), ДЧ (С), ДП (Г, У)		10, 15	в туалетную комнату приемного отделения главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020, туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием

*

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

*5 Указывается худший из вариантов ответов

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: **доступно условно**

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства вход на территорию	есть		11	на ограждении территории у калитки (центральный вход) отсутствует информация о наименовании учреждения, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, у регистратуры приемного отделения главного и хирургического корпуса отсутствует средство связи, для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов	К, О, С, Г, У	на ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020 у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020	оснащение оборудованием
6.2	Акустические средства	есть						

6.3	Тактильные средства вход в круглосуточный стационар	есть		12	вход в приемное отделение главного и хирургического корпуса: не актуальная информация о наименовании учреждения на табличке, дублируемой шрифтом Брайля	С	у входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020).	оснащение оборудованием
	ОБЩИЕ требования к зоне				на ограждении территории у калитки (центральный вход) отсутствует информация о наименовании учреждения, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) не актуальная информация на табличке о наименовании учреждения, у регистратуры приемного отделения главного и хирургического корпуса отсутствует средство связи, для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов, вход в приемное отделение главного и хирургического корпуса - не актуальная информация о наименовании	К, О, Г, С, У	на ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения в (п.п.6.3.3, 6.5.9	оснащение оборудованием

					учреждения на табличке, дублируемой шрифтом Брайля		СП59.13330.2020).	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		11-14	на ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником, не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП59.13330.2020, у входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием

*

ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

*5 Указывается худший из вариантов ответов

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: **доступно условно**

Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 25.12.2023 № 158

I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Круглосуточный стационар ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Транспорт	есть						
7.2	Адаптированный транспорт	есть						
7.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	есть						
7.4	Перекрёстки	есть						
7.5	Информация по пути следования	есть						
7.6	Съезды с тротуаров	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ			не нуждается, индивидуальное решение техническими средствами реабилитации

* ДП-доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
ДЧ- доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
Нет – не доступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
*5 Указывается худший из вариантов ответов
** - указываются виды работ по каждой зоне
Комментарий к заключению: **доступно условно, пути (путей) движения внутри здания обеспечены с помощью медицинского персонала и техническими средствами учреждения**

Министерство здравоохранения Свердловской области

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
**«Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь
для ветеранов войн»**
(ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»)

Структурное подразделение

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника госпиталя

от 25.12.2023 № 129

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименование вида документа

25.12.2023 № 9
г. Екатеринбург

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной инфраструктуры, направленных на преодоление барьеров, препятствующих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация):

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»)

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
620036 г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25. тел. (343) 227-50-77, E-mail: ekb@gvvso.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):

Круглосуточный стационар: отдельно стоящие здания соединены между собой:
- главный корпус 6 этажей, 20483,60 кв.м,
- хирургический корпус 7 этажей, 11400,80 кв.м
- хирургический корпус 8 этажей, 9905,00 кв.м

Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Круглосуточный стационар: 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25;

5. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление: оперативное управление

6. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):

Круглосуточный стационар – паспорт доступности № 3 от 25.12.2023

7. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): доступно условно.

8. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослое население

9. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственными нарушениями.

10. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (доступно условно) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

10.1

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к зданию (участок):	Путь (пути) движения на территории: пешеходную дорожку, ведущую к приемному отделению хирургического корпуса, оборудовать в соответствии с п.п.5.1.7-5.1.9 СП13330.2020, обеспечить местом отдыха (оборудованным навесом, скамьей для инвалидов, дополнительным освещением) (п. 5.3.1 СП 13330.2020) Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием
2.	К, О, С	Вход в здание	Лестница (наружная) вход в приемное отделение главного корпуса: установить двухуровневые поручни, с правой и левой стороны с травмобезопасной завершающей частью в соответствии. п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020, установить с открытой стороны лестницы бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания опорных ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Приемное отделение хирургического корпуса оснастить нормативным пандусом 6.2.8. -6.2.12. СП59.13330.2020 либо подъемным устройством в соответствии п.п.6.2.17, 6.2.18 СП59.13330.2020. Пандус (наружный) вход в приемное отделение главного корпуса - установить поручни в соответствии с нормативом п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020), установить с открытой стороны пандуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения соскальзывания коляски) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020. Входная площадка (перед дверью) приемного отделения главного корпуса - установить с открытой стороны входной площадки приемного отделения главного корпуса бортик не менее 0,05м (для предотвращения

			соскальзывания ТСР) п.п.6.2.10 СП59.13330.2020 и двухуровневый поручень по краю п.п.5.1.13, 5.1.16, 6.2.8, 6.2.11-6.2.12 СП59.13330.2020 Вид работ: ремонтные работы, оснащение оборудованием
3.	К, О, С	Санитарно-гигиенические помещения	В туалетной комнате приемного отделения главного корпуса установить вертикальный поручень у раковины в соответствии с п.п.6.3.3,6.3.5 СП59.13330.2020, туалетную комнату премного отделения хирургического и главного корпуса оснастить крючками для костылей и тростей (п.п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием
4.	К, О, С, Г, У	Система информации на объекте (на всех зонах) вход на территорию	На ограждении территории у калитки (центральный вход), установить табличку с наименованием учреждения п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020 у входа в здание (приемное отделение главного и хирургического корпуса) актуализировать информацию о наименовании учреждения на табличке п.п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9 СП59.13330.2020, обеспечить регистраторов приемного отделения главного и хирургического корпуса коммуникативной системой связи для комфортного диалога с собеседником не владеющим языком жестов п.п. 8.3.3. СП 59.13330.2020, у входа в приемное отделение хирургического и главного корпуса актуализировать информацию на табличке, выполненной шрифтом Брайля, о наименовании учреждения в (п.п.6.3.3, 6.5.9 СП59.13330.2020). Вид работ: оснащение оборудованием

10.2 Инструкции: прилагаются.

11. Дополнительная информация: мероприятия будут выполнены после подготовки ПСД, по мере поступления финансирования, до 2030 года.

СОГЛАСОВАНО: Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственный службы, пенсионеров _____ (Ю.Д. Судаков) (подпись) "25" 12 2024 года м.п.	СОГЛАСОВАНО: Председатель Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» _____ (М.А. Юдина) (подпись) "25" 12 2024 года м.п.